

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

DE/3352

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Lastre metalliche autoportanti in acciaio zincato

Self-supporting galvanized steel sheet

Modelli / Models: EP55 – EP75

In base alle Prove di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Usò previsto: Finitura di pareti interne ed esterne e soffitti <i>Intended use: Internal and external wall and ceilings finishes</i>	
4.2 Spessore nominale / Nominal thickness: ≥ 0,8 mm	
Requisito essenziale/ Essential requirement:	Prestazione/ Performance:
4.10 Reazione al fuoco / Fire resistance	A1

Usò previsto: Copertura di tetti <i>Intended use: Roof coverings</i>	
4.2 Spessore nominale / Nominal thickness: ≥ 0,8 mm	
Requisito essenziale/ Essential requirement:	Prestazione/ Performance:
4.3.2 Resistenza ai carichi concentrati <i>Resistance to concentrated forces</i>	EP55: ≥ 1,2 kN con campata/ with span 3,5 m
	EP75: ≥ 1,2 kN con campata/ with span 5,0 m
4.9 Comportamento al fuoco esterno <i>External fire performances</i>	B_{ROOF} (t1)
4.10 Reazione al fuoco / Fire resistance	A1

26/11/2009

 Prima emissione
First issue

24/11/2014

 Ultima emissione
Latest issue

25/11/2019

 Scadenza
Expiring