



Certificato numero / Certificate number

DE/3352

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

ETRUSCA PROFILATI SRL

Località Montecaselli, 4 - 57025 PIOMBINO (LI) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Lastre metalliche autoportanti in acciaio zincato

Self-supporting galvanized steel sheet

Mod. EP55 – EP75

le prove di tipo secondo la norma EN 14782:2006, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14782:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

26/11/2009

Prima emissione
First issue

10/01/2025

Rinnovo
Renewal

10/01/2025

Ultima emissione
Latest issue

25/11/2029

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A **CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Lastre metalliche autoportanti in acciaio zincato *Self-supporting galvanized steel sheet* **Mod. EP55 – EP75**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Uso previsto: <i>Intended use</i>	Finitura di pareti interne ed esterne e soffitti <i>Internal and external wall and ceilings finishes</i>
4.2 Spessore nominale <i>4.2 Nominal thickness</i>	≥ 0,8 mm
Prestazioni / Performances:	
4.10 Reazione al fuoco <i>4.10 Reaction to fire</i>	A1

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Uso previsto: <i>Intended use</i>	Copertura di tetti <i>Roof coverings</i>
4.2 Spessore nominale <i>4.2 Nominal thickness</i>	≥ 0,8 mm
Prestazioni / Performances:	
4.3.2 Resistenza ai carichi concentrati <i>4.3.2 Resistance to concentrated forces</i>	EP55: ≥ 1,2 kN con campata / with span 3,5 m
	EP75: ≥ 1,2 kN con campata / with span 0,5 m
4.9 Comportamento al fuoco esterno <i>4.9 External fire performances</i>	B_{ROOF} (I1)
4.10 Reazione al fuoco <i>4.10 Reaction to fire</i>	A1

26/11/2009

Prima emissione
First issue

10/01/2025

Rinnovo
Renewal

10/01/2025

Ultima emissione
Latest issue

25/11/2029

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

