



Certificato numero / Certificate number

DE/3353

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATIONsi dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer***ETRUSCA PROFILATI SRL****Località Montecaselli, 4 - 57025 PIOMBINO (LI) - ITALY**ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
*has requested on the specimen sampled by himself and named***Lastre metalliche autoportanti in acciaio zincato***Self-supporting galvanized steel sheet***Mod. EP38/732 – EP38/915**

le prove di tipo secondo la norma EN 14782:2006, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14782:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A***26/11/2009**Prima emissione
*First issue***10/01/2025**Rinnovo
*Renewal***10/01/2025**Ultima emissione
*Latest issue***25/11/2029**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Lastre metalliche autoportanti in acciaio zincato

Self-supporting galvanized steel sheet

Mod. EP38/732 – EP38/915

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Uso previsto: <i>Intended use</i>	Finitura di pareti interne ed esterne e soffitti <i>Internal and external wall and ceilings finishes</i>
4.2 Spessore nominale <i>4.2 Nominal thickness</i>	≥ 0,6 mm
Prestazioni / Performances:	
4.10 Reazione al fuoco <i>4.10 Reaction to fire</i>	A1

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Uso previsto: <i>Intended use</i>	Copertura di tetti <i>Roof coverings</i>
4.2 Spessore nominale <i>4.2 Nominal thickness</i>	≥ 0,6 mm
Prestazioni / Performances:	
4.3.2 Resistenza ai carichi concentrati <i>4.3.2 Resistance to concentrated forces</i>	≥ 1,2 kN con campata / with span 2,0 m
4.9 Comportamento al fuoco esterno <i>4.9 External fire performances</i>	B _{ROOF} (t1)
4.10 Reazione al fuoco <i>4.10 Reaction to fire</i>	A1

26/11/2009

Prima emissione
First issue

10/01/2025

Rinnovo
Renewal

10/01/2025

Ultima emissione
Latest issue

25/11/2029

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification





Carlo Dassi
B. A. Certification

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlo Dassi', with a stylized flourish at the end.